

Interrupteurs et Pousoirs à Bascule 10A

Certifiés conformes à la norme Marocaine : **NM 06.6.001** (Certificats renouvelables annuellement)

MR : Marron
BL : Blanc
MRF : Marfil
GR : Gris


 Référence: 10210 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Interrupteur simple allumage




 Référence: 10211 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Interrupteur double allumage




 Référence: 10212 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Interrupteur va et vient




 Référence: 10213 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Interrupteur double va et vient




 Référence: 10214 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Pousoir à bascule non lumineux




 Référence: 10226 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Interrupteur va et vient lumineux LED




 Référence: 10240 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Interrupteur permutateur




 Référence: 10239 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Interrupteur inverseur ON-OFF




 Référence: 10228 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Pousoir à bascule lumineux LED




 Référence: 10227 MR / BL / MRF / GR
 Désignation: Pousoir inverseur rideaux



Caractéristiques

Générales:

- Habillage en Polycarbonate grade supérieur autoéteignable à 850 °C, résistante aux chocs et aux agents chimiques.
- Platine en tôle traitée anti-corrosion et de haute dureté anti-flexion, et surmoulée de PC avec encaches de jumelage en queue d'aronde.
- Disponibles en quatre couleurs: Marron, Blanc, Gris, et Marfil.
- Design homogène avec votre ambiance d'intérieur.
- Encombrement extérieur: 80x80 mm.
- Produits certifiés conformes à la norme Marocaine: NM 06.6.090.

Produits testés conformes aux essais suivants:

- Vérification d'ensemble: indélébilité des marquages.
- Résistance au vieillissement: tenue à la chaleur à 70 °C et à l'humidité de 75 %.
- Épreuve hygroscopique: tenue à l'humidité entre 91 % et 95 %, absence de dégradation et de rouille.
- Mesure de la résistance d'isolement: tenue à 500 V en tension continue Supérieure à 5 MΩ.
- Échauffement des pièces de contact: à 13,5 A l'échauffement est inférieur à 45 K (KELVIN).
- Ligne de fuite et distance dans l'air: absence de floc, entre conducteurs.
- Essai diélectrique: absence de claquage après application d'une fréquence de 50 Hz et d'une tension de 2000V.
- Résistance mécanique: tenue à un choc de 150 grammes en chute libre d'une distance de 1 M.
- Résistance à la chaleur: empreinte de la balle inférieure à 2mm après séjour du produit pendant 1 H à 100 °C et 1 H à 125 °C.
- Résistance mécanique des composants métalliques: tenue des visages à 1 Newton mètre.
- Protection antirouille: traitement de surface, 20 minutes dans une solution de 10% de Chlorure d'Ammonium et d'eau maintenue à 20 °C ± 5 °C.
- Tenue au feu: 850 °C.
- Fonctionnement: tenue en service en charge supérieure à 50000 positions.

Techniques:

- Désignation : Interrupteurs et Pousoirs 10A
 Intensité : 10 A
 Tension : 250 V~
 Couleurs : Marron / Blanc / Marfil / Gris

شهادة حق استعمال علامة المطابقة للمعايير المغربية
Certificat de conformité aux Normes Marocaines



الشهادات تجدد سنويا طبقا من مصلحتنا التجارية
Certificats renouvelables annuellement, demandez les auprès de notre service commercial.

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE
NATIONALE DE CONFORMITE AUX NORMES MAROCAINES**

Les produits suivants :

Interrupteurs de réf. : 10210, 10212, 10211, 10213, 10226, 10239, 10240
Poussoirs de réf. : 10215, 10216, 10214, 10228, 10227
de marque commerciale « **GALAXY** »

et

Interrupteurs de réf. : 10310, 10311, 10312, 10313, 10340, 10339, 10326
Poussoir de réf. : 10315, 10316, 10314, 10327, 10328
de marque commerciale « **ORIENT** »

fabriqués par la société :

**LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION
« LAP »**

dans l'usine :

**Rue 3, Lotissement 117, Zone Industrielle Moulay Rachid – Sidi Othmane,
Casablanca**

sont conformes à la norme marocaine:

NM EN 60669-1 : 2015

Ce certificat est valable jusqu'au **27 Décembre 2018**

Rabat, le 28 Décembre 2017

Le Directeur de l'IMANOR

Signé : Abderrahim TAIBI



المملكة المغربية
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation

ملف رقم: 4: 2014RCNM005.01

شهادة حق استعمال علامة المطابقة
للمواصفات المغربية

إن المنتجات التالية:

قواطع التيار (مرجع 10210، 10212، 10211، 10213، 10226، 10239، 10240) و الأزرار (مرجع 10215، 10216، 10214، 10228، 10227) (المسماة تجاريا بـ "GALAXY"

و قواطع التيار (مرجع 10310، 10312، 10311، 10313، 10340، 10339، 10326) و الأزرار (مرجع 10315، 10316، 10314، 10327، 10328) (المسماة تجاريا بـ "ORIENT"

المنتجة من طرف شركة :

رمز التجميع و الإنتاج "LAP"

بالموقع:

الحي الصناعي حي مولاي رشيد - سيدي عثمان - الزنقة 3 - تجزئة 117، الدار البيضاء

مطابقة لمقتضيات المواصفة المغربية:

NM EN 60669-1 : 2015

تمتد صلاحية هذه الشهادة إلى غاية 27 دجنبر 2018.

الرباط، في 28 دجنبر 2017

مدير المعهد المغربي للتقييس

إمضاء: عبد الرحيم الطيبي

يمكن التحقق من صلاحية هذه الشهادة لدى المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) (certification@imanor.ma) أو على الموقع www.imanor.gov.ma

م م ت - تقاطع شارع كمال الزبيدي و زنقة دادي - قطاع 21 - حي الرياض - الرباط الموقع الإلكتروني www.imanor.ma

الشهادة تجدد سنوياً اطلبوها من مصلحتنا التجارية

Certificat renouvelable annuellement, demandez le auprès de notre service commercial.