


## Coffrets Encastrés

Conçus conformes aux normes: **NF EN 60439-1/NF EN 62262/NF EN 60439-3/NF EN 60529.**  
(Certificats renouvelables annuellement)



OP : opaque  
F : fumé

### Caractéristiques

#### Générales:

- Destinés à abriter les éléments de protection des circuits, appareillages et appareils électriques de capacité **9 modules à 52 modules.**
- 1. Les coffrets de répartition encastrés nécessitent de creuser le mur pour les installer.
- 2. Installation facile et esthétique.
- 3. Proposés en plusieurs modèles selon vos besoins.
- 4. Vis de fixation en acier traitée anticorrosion.
- 5. Rails oméga en acier traitée anticorrosion et d'une dureté anti flexion **650 HV.**
- 6. Conformateurs anti déformation lors du scellement.
- 7. Borniers Neutre-Terre Protégés.
- 8. Sachet protection chantier.
- 9. Classe II selon Norme **NF EN 3-60439.**
- 10. Degré **IK07** selon norme **NF EN 60439-1/NF EN 62262** sur partie apparente.
- 11. Degré **IP42** selon norme **NF EN 60439-1/NF EN 60529** sur partie apparente.
- 12. Verrou de fermeture en polycarbonate.
- 13. Muni de centreurs plaque / cuve incorporée pour faciliter l'installation.

#### Produits testés conformes aux essais suivants:

- Indice de protection **IK07 (partie apparente)**
- Vérification de l'indice de protection **IP42**
- Vérification de la **classe II**

#### Référence:

<b>A</b> Référence : 60090P/6009F Désignation : Coffret.Encastré. 9 modules Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 10Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 1Pce Bornier de connexion (Protégé) : 1Pce(N-T)	<b>E</b> Référence : 6427DOP/6427DF Désignation : Coffret.Encastré. 14 M+D2 ou 4 fils Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 05Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 2Pce Bornier de connexion (Protégé) : 1Pce(N)/1Pce(-T)
<b>B</b> Référence : 60130P/6013F Désignation : Coffret.Encastré. 13 module Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 10Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 1Pce Bornier de connexion (Protégé) : 1Pce(N-T)	<b>F</b> Référence : 60390P Désignation : Coffret.Encastré. 39 modules Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 06Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 2Pce Bornier de connexion (Protégé) : 2Pce (N)Pce(-T)
<b>C</b> Référence : 6414DF/6414DP Désignation : Coffret.Encastré. 14 M+D2 ou 4 fils Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 06Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 1Pce Bornier de connexion (Protégé) : 1Pce(N-T)	<b>G</b> Référence : 6440DOP/6440DF Désignation : Coffret.Encastré. 40 M+D2 ou 4 fils Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 01Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 2Pce Bornier de connexion (Protégé) : 1Pce(N-T)
<b>D</b> Référence : 60260P Désignation : Coffret.Encastré. 26 modules Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 06Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 1Pce Bornier de connexion (Protégé) : 1Pce(N-T)	<b>H</b> Référence : 60520P/6052F Désignation : Coffret.Encastré. 52 modules Porte : Réversible Opaque ou Fumé Emballage : 01Pcs/Caisse Conformateur (antidéformation) : 2Pce Bornier de connexion (Protégé) : 2Pce (N)Pce(-T)

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ** شهادة المطابقة



**LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES**  
Centre d'Essais et d'Etudes Electriques (C.E.E.E)

Casablanca, le 15/03/16

**CERTIFICAT DE CONFORMITE**

**Produit** : Coffret (Série PLATINIUM) (Ref: 6009, 6013, 6427-6039, 6026-6218-6414 et 6052-6440).

**Société** : L.A.P.

**Essais réalisés** :

- Indice de protection IK07 (sur partie apparente)
- Vérification de l'indice de protection IP42.
- Vérification de la classe II.

Le CEEELPEE déclare avoir réalisés les essais sur coffrets (série PLATINIUM) Conformément aux normes **NF EN 60439-1, NF EN 62262, NF EN 60439-3 et NF EN 60529**, sur des échantillons présentés au laboratoire par un agent de la société L.A.P. le 07/01/16.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai n° **8876** relevant du dossier **2016.170.01710.2016.0158/001** émis le **15/03/16**. Les résultats de ces essais sont conformes.

**Validité du certificat** : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

L'INGENIEUR CHARGE DE L'ETUDE  
**S. EL FERRAI**

LE DIRECTEUR DU CENTRE ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES  
**T. ABOUNAGER**

Site: 25, Rue d'Azilal - 20000 - Casablanca - B.P. 13 389  
 Tél: 022 30 04 50 / 022 30 75 10 / 022 34 73 75 - Fax: 022 30 13 30  
 B.C. Casablanca : 32331 - C.C.P. 1340.99 - C.N.S.S. 0666308  
 N° d'Identifiant Fiscale : 01000003 - Patente N° 32105251

الشهادات تجدد سنويا أطلبوها من مصلحتنا التجارية

Certificats renouvelables annuellement, demandez les auprès de notre service commercial.



### CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES (C.E.E.E)

Km 7, Route d'El Jadida - B.P. 8066 - Oasis / Casablanca  
Tél. : 022.48.87.87 / Direct : 022.48.87.70 - Fax : 022.23.42.14

Casablanca, le 16/03/2017

## CERTIFICAT DE CONFORMITE

**Produit** : Coffret (Série PLATINIUM) (Ref :6009, 6013, 6427-6039, 6026-6218-6414 et 6052-6440)  
**Société** : L.A.P.  
**Essais réalisés** :

- Indice de protection IK07 (sur partie apparente)
- Vérification de l'indice de protection IP42.
- Vérification de la classe II.

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisés les essais sur coffrets (série PLATINIUM) ; Conformément aux normes **NF EN 60439-1, NF EN 62262, NF EN 60439-3 et NF EN 60529**, sur des échantillons présentés au laboratoire par un agent de la société LAP le 02/02/2017.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai n° : **9601** relevant du dossier **2017.170.00652.2017.0090/001** émis le **16/03/2017** Les résultats de ces essais sont conformes.

**Validité du certificat** : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

L'INGENIEUR CHARGE  
DE L'ETUDE  
**S. EL FERRAI**



LE DIRECTEUR DU CENTRE ESSAIS  
ET D'ETUDES ELECTRIQUES  
**T. ABOUNACER**



Siège Social : 25, Rue d'Azilal - 20000 - Casablanca - B.P :13 389  
Tél. : 022.30.04.50 / 022.30.75.10 / 022.54.75.75 - Fax : 022.30.15.50  
R.C. Casablanca : 32131 - CCP. 1360.99 - C.N.S.S. 1066308  
N° d'Identifiant Fiscale : 01000003 - Patente N° 32105251

المقر الاجتماعي : 25, زنقة أزليلال - 20000 الدار البيضاء - ص.ب. : 13.389  
الهاتف : 022.30.04.50 / 022.30.75.10 / 022.54.75.75 - الفاكس : 022.30.15.50  
السجل التجاري البيضاء : 32.131 - ح.ش.ب. 1360.99 - ص.و.ض.ج : 1066308  
رقم التعريف : 01000003 - ضريبة التجارة : 32105251

الشهادات تجدد سنوياً اطلبوها من مصلحتنا التجارية

Certificats renouvelables annuellements, demandez les auprès de notre service commercial.