

Prises De courant 16A

Certifiés conformes à la norme Marocaine : **NM 06.6.090.**
(Certificats renouvelables annuellement)

BL : Blanc
MRF : Marfil

Référence : 20318 BL / MRF
Désignation : Prise de courant 2P



Référence : 20319 BL / MRF
Désignation : Prise de courant 2P+T



Caractéristiques

Générales:

1. Matière en Polycarbonate grade supérieure autoéteignible à 850 °C, résistante aux chocs et aux agents chimiques.
2. Disponibles en deux couleurs: Blanc et Beige.
3. Design homogène avec votre ambiance d'intérieur.
4. Encombrement extérieur : 80x80 mm.
5. Produits certifiés conformes à la norme marocaine : **NM 06.6.090.**
6. Prises équipées de protection enfants.

Produits testés conformes aux essais suivants:

- Vérification d'ensemble : indélébilité des marquages.
- Résistance au vieillissement : tenue à la chaleur à 70 °C et à l'humidité de 75 %.
- Épreuve hygroscopique : tenue à l'humidité entre 91 % et 95 %, à 30 °C.
- Mesure de la résistance d'isolement : tenue à 500 V en tension continue Supérieure à 5 M Ω.
- Échauffement des pièces de contact : à 22 A l'échauffement est inférieur à 45 K (KELVIN).
- Ligne de fuite et distance dans l'air : absence de l'arc entre conducteurs.
- Essai diélectrique : absence de claquage après application d'une fréquence de 50 Hz et d'une tension de 2000 V.
- Pouvoir de coupure : 100 changement de position par minute.
- Résistance mécanique : tenue à un choc de 150 grammes en chute libre d'une distance de 1 M.
- Résistance à la chaleur : empreinte de la bille inférieure à 2mm après séjour du produit pendant 1 H à 100 °C et 1 H à 125 °C.
- Résistance mécanique des composants métalliques : tenue des visages à 1 Newton mètre.
- Protection antirouille : traitement de surface, 20 minutes dans une solution de 10 % de Chlorure d'Ammonium et d'eau maintenue à 20 °C ± 5 °C.
- Tenue au feu : 850 °C.
- Fonctionnement : tenue en service en charge supérieure à 10000 coups positions.

Techniques:

Désignation : Prises 16 A
Intensité : 16 A
Tension : 250 V~
Couleurs : Blanc / Beige

شهادة حق استعمال علامة المطابقة للمعايير المغربية
Certificat de conformité aux Normes Marocaines

ROYAUME DU MAROC
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Moroccan Institute for Standardization

CEM

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE
NATIONALE DE CONFORMITÉ AUX NORMES MAROCAINES**

Les produits concernés :

- Prises de courant 2P (046 - 20318) et 2P+T (046 - 20319) de marque commerciale « ORIENT »
- Prises de courant 2P (046 - 20318) et 2P+T (046 - 20319) de marque commerciale « FORTNY »
- Prises de courant 2P (046 - 20318) et 2P+T (046 - 20319) de marque commerciale « GALAXY »
- Prises 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319) et fiches multiples (046 - 20319)
- Fiches 2P (046 - 20319), Fiches 2P (046 - 20319), Fiches multiples (046 - 20319)
- Blocs multipolaires 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319), 2P+T (046 - 20319)

Attesté par le service:
LABE D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Adresse:
Rue 3, Lotissement 117, Zone Industrielle Wadlay Nakhil - Sidi Othman, Casablanca

NM 06.6.090

Ce certificat est valable jusqu'au **28 Novembre 2017** (Rabat, le 23 Novembre 2016)

Le Directeur de l'IMANOR
(Signature)

المعهد المغربي للتقييس
IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Moroccan Institute for Standardization

CEM

شهادة حق استعمال علامة المطابقة للمعايير المغربية
Certificat de conformité aux Normes Marocaines

المنتجات المعنية :

- مقابس تيار 2P (046 - 20318) و 2P+T (046 - 20319) من علامة تجارية « ORIENT »
- مقابس تيار 2P (046 - 20318) و 2P+T (046 - 20319) من علامة تجارية « FORTNY »
- مقابس تيار 2P (046 - 20318) و 2P+T (046 - 20319) من علامة تجارية « GALAXY »
- مقابس 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319) و مقابس متعددة (046 - 20319)
- مقابس 2P (046 - 20319)، مقابس 2P (046 - 20319)، مقابس متعددة (046 - 20319)
- كتل متعددة الأقطاب 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319)، 2P+T (046 - 20319)

تم إثباته من قبل الخدمة:
« L.A.P » لعلامة التجميع والإنتاج

العنوان:
الطريق 3، التوسيع 117، المنطقة الصناعية وادلاي ناكحل - سيدي عثمان، الدار البيضاء

NM 06.6.090

هذا الشهادة صالحة حتى تاريخ **28 نوفمبر 2017** (الرباط، في 23 نوفمبر 2016)

المدير العام للمعهد المغربي للتقييس
(Signature)

الشهادات تجدد سنويا أطلبوها من مصلحتنا التجارية
Certificats renouvelables annuellement, demandez les auprès de notre service commercial.

ROYAUME DU MAROC

IMANOR
المعهد المغربي للتقييس
Institut Marocain de Normalisation



2014RCNM007.01 :5

**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE
NATIONALE DE CONFORMITE AUX NORMES MAROCAINES**

Les produits suivants :

- Prises de courant 2P (Réf. : 20318) et 2P+T (Réf. : 20319)
de marque commerciale « **ORIENT** »
- Prises de courant 2P (Réf. : 20218) et 2P+T (Réf. : 20219)
de marque commerciale « **GALAXY** »
- Fiches 2P+T femelle (Réf. : 5016), 2P+T mâle (Réf. : 5018) et fiches coudées
(Réf. : 5019)
- Fiches 2P femelle (Réf. : 5501), Fiches 2P mâle (Réf. : 5500), Fiches triplites
(Réf. : 5303),
de marque commerciale « **EASY FICHE** »
- Blocs multiprises 2P+T (Réf. : 1013,1033, 1053, 1014,1034, 1054, 1015,
1035, 1055, 1016,1036, 1056), de marque commerciale « **EASY BLOC** »

fabriqués par la société:

**LABEL D'ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION
« LAP »**

dans l'usine:

**Rue 3, Lotissement 117, Zone Industrielle Moulay Rachid -
Sidi Othmane, Casablanca**

sont conformes à la norme marocaine:

NM 06.6.090 : 2008

Ce certificat est valable jusqu'au **27 Décembre 2018**

Rabat, le 28 Décembre 2017

Le Directeur de l'IMANOR

Signé : Abderrahim TAIBI

La validité du certificat peut être vérifiée auprès de l'IMANOR (certification@imanor.ma) ou via le site web : www.imanor.gov.ma

الشهادة تجدد سنوياً اطلبوها من مصلحتنا التجارية

Certificat renouvelable annuellement, demandez le auprès de notre service commercial.



ملف رقم : 5:2014RNM007.01

شهادة حق استعمال علامة المطابقة
للمواصفات المغربية

إن المنتجات التالية:

- و
و
و
و
و
و
و
و
- مآخذ التيار الكهربائي 2P (مرجع 20318) و 2P+T (مرجع 20319) المسماة تجارياً بـ "ORIENT"
مآخذ التيار الكهربائي 2P (مرجع 20218) و 2P+T (مرجع 20219) المسماة تجارياً بـ "GALAXY"
مآخذ التيار الكهربائي 2P+T femelle (مرجع 5016), 2P+T mâle (مرجع 5018)
و coudée (مرجع 5019) المسماة تجارياً بـ "EASY FICHE"
مآخذ التيار الكهربائي 2P femelle (مرجع 5501), 2P mâle (مرجع 5500)
و triplite (مرجع 5303) المسماة تجارياً بـ "EASY FICHE"
مجموعة مآخذ التيار الكهربائي 2P+T (مرجع 1013, 1033, 1053, 1014, 1034, 1054, 1015,
1035, 1055, 1016, 1036, 1056) المسماة تجارياً بـ "EASY BLOC"
المنتجة من طرف شركة :

رمز التجميع و الإنتاج "LAP"

بالموقع:

الحي الصناعي حي مولاي رشيد - سيدي عثمان - الزنقة 3 - تجزئة 117، الدار البيضاء
مطابقة لمقتضيات المواصفة المغربية:

NM 06.6.090 : 2008

تمتد صلاحية هذه الشهادة إلى غاية 27 دجنبر 2018.

الرباط، في 28 دجنبر 2017

مدير المعهد المغربي للتقييس

إمضاء: عبد الرحيم الطيبي

الشهادة تجدد سنوياً اطلبوها من مصلحتنا التجارية

Certificat renouvelable annuellement, demandez le auprès de notre service commercial.