

LUMINAIRES ÉQUIPÉS 2170 SHP
L. ÉQUIPÉ 70W SHP2125 VM
L. ÉQUIPÉ 125W VM2150 SHP
L. ÉQUIPÉ 150W SHP2250 SHP
L. ÉQUIPÉ 250W SHP2250 VM
L. ÉQUIPÉ 250W VM**Généralités**

- Luminaire de conception simple, robuste et performant destiné à l'éclairage public.
- Reflecteur en Aluminium.
- Vasque en **PV** stabilisé **UV**.
- Boitier inférieur en **PC** noir.
- Joint d'étanchéité **PVC** noir.
- Element de fixation en tôle de **2mm** traités **anti-corrosion**.
- Conformes à la réglementation marocaine qui exige le marquage

Testes laboratoire de Conformité

- Classe électrique: **Class I**.
- Protection: **IP 54** Bloc Optique / **IP 44** Bloc Appareillage.
- Lampe: **SHP** (lumière jaune) **VM** (lumière blanche) Idiométalique (lumière blanche), Lampe économique...
- Étanchéité: Garantie par un joint logé dans la rainure du vasque.
- Résistance: Bonne résistance à la corrosion grâce à un traitement spécial de tous les elements de fixation.
- Disponibilité: Disponible en 2 tailles selon la puissance (**Watts**).
- Maintenance: Accès facile à la lampe après basculement du vasque qui reste suspendu
Accès pratique au bloc appareillage: (**Transformateur ; Condensateur ; Amorçeur ; Barrette de connexion et mécanique de fixation**) par simple dévissage de la vis imperdable du capot.
- Installation: Peut être installé en position horizontale ou inclinée sur crosse ou mât diamètre **33** et **50mm**.

LUMINAIRES 

2125



2150



2250

Réf.:	A	B	C	D1	D2	E
2125	564	270	252	67	52	131,5
2150	564	270	252	67	52	131,5
2250	662	272	252	68	52	132
2170SHP	564	270	252	67	52	131,5
2125VM	564	270	252	67	52	131,5
2150SHP	564	270	252	67	52	131,5
2250SHP	662	272	252	68	52	132
2250VM	662	272	252	68	52	132

Certificat de conformité شهادة المطابقة



المختبر العمومي للتجارب والدراسات
LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES
 Société Anonyme au Capital de: 336.247.702.400,00

CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES (C.E.E.E.)
 Km 7, Route d'El-Jadida - B.P. 8066 - Casablanca
 Tel: (05 22 48 87 87) / Fax: (05 22 21 41 14)

Casablanca, le 02/10/2020

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Produit : Luminaire d'éclairage public L.A.P (Ref : 2150, 2170 et 2250)
Société : L.A.P
Essais demandés et réalisés :

- Etanchéité bloc optique : IP54
- Etanchéité compartiment auxiliaires : IP44
- Class I.

Le CEEEA/PEE déclare avoir réalisés les essais demandés sur luminaire d'éclairage public ; Conformément aux normes **NM EN 60598-1** et **NM 06.7.063**, sur des échantillons (Ref :2170, 2150 et 2250) présentés au laboratoire par un agent de la société **LAP** le 12/06/2020.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet des rapports d'essais n° : **12425/1, 12425/2 et 12425/3** relevant du dossier **2020.170.02950.2020.0414/001** émis le **29/09/2020** ; Les résultats de ces essais sont concluants.

Validité du certificat : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

VERIFIE PAR L'INGENIEUR CHARGE DU DOSSIER
M. NAZTH



APPROUVE PAR LE DIRECTEUR DU CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES
M. FARSI



Siège Social : 25, Rue d'Azilal - 20110 - Casablanca - B.P. : 13 389 - 13 389 - 20110 - Casablanca - Maroc
 Tél: 05 22 50 64 50 / 05 22 30 75 16 / 05 22 24 75 75 - Fax: 05 22 30 15 50 / 05 22 30 15 50 / 05 22 30 15 50
 R.C. Casablanca : 32131 - CCP. 1344.95 - C.N.S.S. 1046.108 - 1066.908 - 1.340.999 - 32.131 - 0000000
 N° d'Identifiant Fiscal : 01000003 T.P. N° 32185251 - I.C.E. 001022537000028 - 010322537000028 - 32185251 - 00000000

Certificats renouvelables annuellement.
Demandez les auprès de notre service commercial.
 الشهادات تجدد سنويا أطلبوها من مصلحتنا التجارية

Schémas d'encombrement

