

Classe II

IK07 sur partie apparente

IP42 sur partie apparente

Norme NF EN 60439

NF EN 60439-1/NF EN 62262

NF EN 60439-1/NF EN 60529








COFFRETS MODULAIRES ENCASTRÉS

Généralités

- Destinés à abriter les éléments de protection des circuits, appareillage et appareils électriques de capacité 9 modules à 52 modules.
- Les coffrets de répartition encastrés nécessitent de creuser le mur pour les installer.
- Installation facile et esthétique.
- Proposés en plusieurs modèles selon vos besoins.
- Vis de fixation en acier traitée anticorrosion.
- Rails oméga en acier traitée anticorrosion et d'une dureté anti flexion 650 HV.
- Conformateurs anti déformation lors du scellement.
- Borniers Neutre-Terre Protégés.
- Sachet protection chantier.
- Classe II selon Norme NF EN 60439.
- Degré IK07 selon norme NF EN 60439-1/NF EN 62262 sur partie apparente.
- Degré IP42 selon norme NF EN 60439-1/NF EN 60529 sur partie apparente.
- Verrou de fermeture en Polycarbonate.
- Muni de centreurs plaque / cuve incorporée pour faciliter l'installation.
- Porte Réversible Opaque ou Fumée.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage

Testes laboratoire de Conformité aux Normes Marocaines

- Indice de protection de la partie apparente IK07 (signifie que la partie apparente est protégée contre une énergie de choc de 02 Joules soit 0,5 kg.)
- Vérification de l'indice de protection IP42 (le 4 signifie que le coffret est protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm, le 2 signifie que le coffret est protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de verticale.)
- Vérification de la Classe II (Protection assurée par un ensemble de dispositions constructives rendant improbable une mise sous tension de la masse de l'appareil.

6009OP
6009F
ENCASTRÉ
9 MODULES6013OP
6013F
ENCASTRÉ
13 MODULES6414DOP
6414DF
ENCASTRÉ 14 MODULES
+ DISJ. D'ABONNÉ
2 OU 4 FILS6218DOP
6218DF
ENCASTRÉ 18 MODULES
+ DISJ. D'ABONNÉ
2 FILS6026OP
6026DF
ENCASTRÉ
26 MODULES6427DOP
6427DF
ENCASTRÉ 27 MODULES
+ DISJ. D'ABONNÉ
2 OU 4 FILS6039OP
6039DF
ENCASTRÉ
39 MODULES6440DOP
6440DF
ENCASTRÉ 40 MODULES
+ DISJ. D'ABONNÉ
2 OU 4 FILS6052OP
6052DF
ENCASTRÉ
52 MODULES

COFFRETS MODULAIRES APPARENTS 



6112
APP. 12 MODULES
SANS PORTE



6112F
6112OF
APP. 12 MODULES
AVEC PORTE



6116F
6116OF
APP. 16 MODULES
+ DISJ. D'ABONNÉ
2 FILS



6124F
6124OP
APP. 24 MODULES



6200
PLATINE
DISJONCTEUR

Généralités

- Destinés à abriter les éléments de protection des circuits, appareillage et appareils électriques.
- Enveloppe en plastique.
- Cache frontal avec charnière pour le montage de la porte, il permet l'accès à l'installation en toute sécurité.
- Obturateur fractionnel, enclipsable de couleur blanche.
- Porte d'accès opaque en **ABS** ou fumée en **Polycarbonate**.
- Supports modules: rails Omega métalliques pour montage par clipage des disjoncteurs modulaires et sonnette sur rail.
- Facilité d'installation, confort et aisance d'utilisation.
- Parfaite sécurité.
- Pouvoir d'isolement élevé.
- Résistance aux chocs.
- Entrée des câbles par le haut ou par le bas.
- Porte réversible pour une ouverture à droite ou à gauche.
- Conforme à la réglementation marocaine qui exige le marquage .

COFFRETS MODULAIRES APPARENTS 



6102N
APP. 2 MODULES



6104N
APP. 4 MODULES



6106N
APP. 6 MODULES



6108N
APP. 8 MODULES

Certificat de conformité pour Coffrets de Répartition Apparents & Encastrés



شركة لا اسمية رأس مالها درهمها 247.702.400,00 Société Anonyme au Capital de Dh 247.702.400,00

CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES
(C.E.E.E)

Km 7 , Route d'El Jadida - B.P. 8066 - Oasis / Casablanca
Tél: 05.22.48.87.87 / Direct: 05.22.48.87.70 - Fax: 05.22.23.42.14

Casablanca, le 02/02/2022

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Produit : Coffret (Série PLATINIUM) (Ref :6009, 6013, 6427-6039, 6026-6218-6414 et 6052-6440)
Société : LAP
Essais réalisés :

- Classe II ;
- Indice de protection IK 07 (Partie apparente) * ;
- Indice de protection IP42 ;

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisés les essais demandés ci-dessus sur des coffrets (Série PLATINIUM), conformément aux normes **NM EN 61439-1, NM EN 61439-3, NM EN 60529, NM EN 62262** et **NF EN 60068-2-75** des échantillons présentés au LPEE par un agent de la société **L.A.P** le **02/09/2021**.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai N° :**13377** relevant du dossier **2021.170.05081.2021.0657** émis le **02/02/2022**.

Les résultats de ces essais sont conformes.

Validité du certificat : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

VERIFIE PAR L'INGENIEUR CHARGE

DU DOSSIER
M. NAZIH

APPROUVE PAR LE DIRECTEUR DU
CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES

M. FARSI

Siège Social : 25, Rue d Azjhal - 20110 - Casablanca - B.P : 13 389
Tél.: 05 22 30 04 50 / 05 22 30 75 10 / 05 22 54 75 75 - Fax : 05 22 30 15 50
R.C. Casablanca : 32131 - CCP. 1360.99 - C.N.S.S. 1066308
N° d Identifiant Fiscal : 01000003 T.P. N° 32105251 - I.C.E.: 001527537000028

المقر الاجتماعي: 25 زقة ازجال - 20110 - الدار البيضاء - ص ب : 13.389
الهاتف: 05 22 30 04 50 / 05 22 30 75 10 / 05 22 54 75 75 - الفاكس: 05 22 30 15 50
المجلد التجاري البيضاء: 32.131 - ج.ش.ب. 1360.99 - ص.و.ض.ج: 1066308
رقم التعريف للوحدة: 001527537000028 - رقم التعريف التجاري: 32105251 - Ref: RPP/070/01 indice 2