

المختبر العمومي للتجارب والدراسات

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لا اسمية رأس مالها درهما 247.702.400,00

CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES

(C.E.E.E)

Km 7, Route d'El Jadida - B.P. 8086 - Casa / Oasis

Tél. : 05 22 48 87 87 / Direct : 05 22 48 87 70 - Fax : 05 22 23 42 14

Casablanca, le 05/03/2024

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Produit : Boites de jonction marque LAP Série AZUR : Réf7407,
Réf7408 ; Réf 7410 ; Réf 7414 ; Réf 7418 et Réf 7424

Société : LAP

Essais réalisés : Indice de protection IP64

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisé les essais mentionnés ci-dessus sur les boites de jonction. Conformément à la norme **NM EN 60529**, l'essai a été réalisé sur des échantillons présentés au laboratoire par un agent de la société **LAP** le **16/01/2024**.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai N° : **15545** relevant du dossier **2024.170.00758.2024.0153/001** émis le **05/03/2024**. Les résultats de ces essais sont conformes.

Validité du certificat : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent Certificat.

VÉRIFIÉ PAR
L'INGÉNIEUR CHARGE
DU DOSSIER


M. NAZIH



APPROUVE PAR
LE DIRECTEUR DU CENTRE
D'ESSAIS ET D'ETUDE

M. FARSI





المختبر العمومي للتجارب والدراسات

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لاسمية رأس مالها درهما 247.702.400,00 Dh au Capital de Société Anonyme

CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES

(C.E.E.E)

Km 7, Route d'El Jadida - B.P. 8086 - Casa / Oasis

Tél. : 05 22 48 87 87 / Direct : 05 22 48 87 70 - Fax : 05 22 23 42 14

Casablanca, le 08/03/2024

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Produit : Boites de jonction marque LAP Série AZUR : Réf7610 ;
Réf 7614 ; Réf 7618 et Réf 7624

Société : LAP

Essais réalisés : Indice de protection IP64

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisé les essais mentionnés ci-dessus sur les boites de jonction. Conformément à la norme **NM EN 60529**, l'essai a été réalisé sur des échantillons présentés au laboratoire par un agent de la société **LAP** le **16/01/2024**.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai N° : **15546** relevant du dossier **2024.170.00759.2024.0154/001** émis le **08/03/2024**. Les résultats de ces essais sont conformes.

Validité du certificat : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent Certificat.

