



المختبر العمومي للتجارب والدراسات

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لا اسمية رأس مالها درهما 247.702.400,00

CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES

(C.E.E.E)

Km 7, Route d'El Jadida - B.P. 8086 - Casa / Oasis

Tél. : 05 22 48 87 87 / Direct : 05 22 48 87 70 - Fax : 05 22 23 42 14

Casablanca, le 18/03/2024

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Produit : Hublots rond en plastique, réf : 2004V/2004VGP/2002,
2000V/2000VGP/2008 et 2006V/2006VGP/2005

Société : LAP

Essais réalisés :

- Classe II ;
- Résistance à la flamme et l'inflammation *;
- Indice de protection IP44 ;
- Indice de protection IK 07 (sur la base) * ;

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisés les essais demandés ci-dessus et ce conformément aux normes NM EN 60598-1, NM EN 62262 et NF EN 60068-2-75 des échantillons présentés au LPEE par un agent de la société L.A.P le 16/01/2024.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai N° :15544 relevant du dossier 2024.170.00757.2024.0152/001 émis le 18/03/2024.

Les résultats de ces essais sont conformes.

Validité du certificat : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

VERIFIE PAR L'INGENIEUR CHARGE
DU DOSSIER

M. NAZIH

APPROUVE PAR LE DIRECTEUR DU
CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES

M. FARSI