



# المختبر العمومي للتجارب والدراسات

## LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لا اسمية رأس مالها درهمها 247.702.400,00 Dh Société Anonyme au Capital de

**CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES**

(C.E.E.E)

Km 7, Route d'El Jadida - B.P. 8086 - Casa / Oasis

Tél. : 05 22 48 87 87 / Direct : 05 22 48 87 70 - Fax : 05 22 23 42 14

Casablanca, le 18/03/2024

### CERTIFICAT DE CONFORMITE

**Produit** : Disjoncteurs unipolaires **10A, 16A, 20A, 25A et 32A**  
**Société** : LAP.  
**Essais réalisés** :

- Marquage\*;
- Indébité du marquage\* ;
- Résistance à l'humidité\*;
- Mécanisme ;
- Distance d'isolement et lignes de fuites \*;
- Sûreté des bornes pour conducteurs électriques.
- Protection contre les chocs électriques\* ;
- Résistance à la chaleur\* ;
- Non interchangeable ;
- Sûreté des vis, parties transportant le courant et connexions.
- Résistance à la chaleur anormale et au feu \*;
- Protection contre la rouille\* ;
- Endurance mécanique et électrique ;
- Résistance d'isolement \*;
- Épreuve diélectrique \*;
- Échauffements\* ;
- Résistance aux secousses ;
- Caractéristiques de déclenchement \*;
- Résistance aux chocs mécaniques \* ;
- Essai de 28 jours.

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisés les essais demandés ci-dessus ; Et ce conformément à la norme marocaine NM **06-6-018**, sur des échantillons présentés au LPEE par un agent de la société **LAP** le 16/01/2024.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai N° : **15541** relevant du dossier **2024.170.00754.2024.0149/001** émis le **18/03/2024**.

Les résultats de ces essais sont conformes.

**Validité du certificat** : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

VÉRIFIÉ PAR  
L'INGENIEUR CHARGE  
DU DOSSIER

**M.NAZIH**

APPROUVE PAR  
LE DIRECTEUR DU CENTRE  
D'ESSAIS ET D'ÉTUDE

**M.FARSI**