



المختبر العمومي للتجارب والدراسات

LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لا اسمية رأس مالها درهما 247.702.400,00 Dh

CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES

(C.E.E.E)

Km 7, Route d'El Jadida - B.P. 8086 - Casa / Oasis

Tél. : 05 22 48 87 87 / Direct : 05 22 48 87 70 - Fax : 05 22 23 42 14

Casablanca, le 18/03/2024

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Produit : Luminaire d'éclairage public. Réf : 2150SHP
Société : LAP
Essais réalisés :

- Classe I
- Étanchéité bloc optique IP54.
- Étanchéité du compartiment auxiliaire IP44.

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisés les essais demandés ci-dessus et ce conformément aux normes **NM EN 60598-1**, et **NM EN 60598-2-3** des échantillons présentés au LPEE par un agent de la société **L.A.P** le **16/01/2024**.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai N° : **15542/1** relevant du dossier **2024.170.00755.2024.0150/001** émis le **18/03/2024**.

Les résultats de ces essais sont conformes.

Validité du certificat : 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

VERIFIE PAR L'INGENIEUR CHARGE
DU DOSSIER

M.NAZIH

APPROUVE PAR LE DIRECTEUR DU
CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES

M.FARSI

